

UAB „Ukmergės šiluma“

Šviesos g. 17, Ukmergė, tel. 8-340-65109, faks. 8-340-63320,
el. p. ukmergessiluma@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182714850

Techniniai daviniai bei reikalavimai nepriklausomo šilumos g-tojo pajungimui prie RK-3 katilinės Vilniaus g.89c aptarnavimo zonos šil.tinklų

Nr.2

2014 m. kovo mėn. 14d.

Ukmergė

Techniniai daviniai išduodami UAB „Ukmergės katilinė“ adresu Vilniaus g.89f ir galioja iki **2015 m. kovo mėn. 31 d.**

Pastaba: Iškilus nenumatytoms aplinkybėms techniniai daviniai bei reikalavimai gali būti keičiami įspėjus nepriklausomą šil. gamintoją prieš 10d.

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1.	Skaičiuota darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra (šild.sezono metu)	⁰ C	95	95	95
2.	Skaičiuota darbinė gražinamo šilumnešio temperatūra (šild.sezono metu)	⁰ C	48	48	48
3.	Skaičiuota darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra (ne šild.sezono metu)	⁰ C	72	72	72
4.	Skaičiuota darbinė gražinamo šilumnešio temperatūra (ne šild.sezono metu)	⁰ C	40	40	40
5.	Didžiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje (šildymo sezono metu)	bar	5,7	5,7	5,7
6.	Mažiausias darbinis slėgis gražinimo linijoje (šildymo sezono metu)	bar	3,0	3,0	3,0
7.	Didžiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje (ne šildymo sezono metu)	bar	5,2	5,2	5,2
8.	Mažiausias darbinis slėgis gražinimo linijoje (ne šildymo sezono metu)	bar	3,0	3,0	3,0
9.	Šiluminis apkrovimas: Max šild.sezono metu Min ne šild.sezono metu	MW		10,5 0.7	

Kiti reikalavimai:

1. Šil.tinklų pasijungimą atlikti į RK-3 katilinės adresu Vilniaus g.89c,Ukmergė kolektorių per nepriklausomą šil.tinklų pajungimo schemą (plokštelinį šilumokaitį) atliekant visus būtinus šil.tinklų vamzdynų privedimus bei pakeitimus katilinės šiluminėje , elektrotechninėje ir automatikos dalyse.
2. Suprojektuoti ir įrengti pasijungimo taške šilumos apskaitos mazgą su distanciniu duomenų nuskaitymu ir perdavimu į bendrą dispečerinės Šviesos g.17 pultą. Šilumos apskaitos vietą bei schemą derinti su UAB“Ukmergės šiluma“.
3. Iki šilumos tiekimo į RK-3 katilinę pradžios išpirkti UAB“Ukmergės šiluma“ priklausančius ir šiuo metu nenaudojamus šil.tinklus patenkančius į sklypo adresu Vilniaus g.89f ribas.
4. Visus prisijungimus ir kitus techninius sprendimus derinti su UAB “Ukmergės šiluma“, bei atlikti pasijungimo į katilinės kolektorių techninį projektą.

Sudarė : vyr.inžinierius

Gimantas Bernotas